Freigabe für die Marke Trevira CS®

W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7 - 10
34134 Kassel
Deutschland

Antrags-Nr.:	170351.1
Freigabedatum:	30.04.2019
Gültig bis:	12.04.2022
Artikel:	Shiny
Einsatzgebiet:	Gardinen
Flächengewicht (g/m²): **laut Kundenangabe**	53
Flächenzusammensetzung:	Polyester 100% Trevira CS

Der geprüfte Artikel Shiny mit der Antragsnummer 170351.1 erhält die Freigabe für die Marke Trevira CS® für den Einsatz im Innenraum. Der vorliegende Artikel wurde nach DIN 4102 Teil 1, 6.2 geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Brandklasse DIN 4102-B1.

Der Artikel wurde nach der französischen Norm NF P 92-504 (Propagation de flamme) geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Klasse M1 nach NF P 92-503, 92-505 und 92-507.

Trevira GmbH
(Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.)