Freigabe für die Marke Trevira CS®

W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7 - 10
34134 Kassel
Deutschland

Antrags-Nr.:	191464.1
Freigabedatum:	31.08.2021
Gültig bis:	10.12.2024
Artikel:	622005 / 622006
Einsatzgebiet:	Gardinen
Flächengewicht (g/m²): **laut Kundenangabe**	64
Rohstoffzusammensetzung:	Polyester 100%
Flächenzusammensetzung:	Trevira CS 100%

Der Artikel 622005 / 622006 wurde unter der Trevira Antragsnr. 191464 col.20 getestet und erhält die Freigabe für die Marke Trevira CS® für den Einsatz im Innenraum.
Der Artikel wurde nach DIN 4102 Teil 1, 6.2 geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Brandklasse DIN 4102-B1.

Trevira GmbH
(Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.)