# Freigabe für die Marke Trevira CS®

W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7 - 10
34134 Kassel
Deutschland

| | |
|---|---|
| **Antrags-Nr.:** | 210489.1 |
| **Freigabedatum:** | 16.07.2021 |
| **Gültig bis:** | 16.07.2026 |
| | |
| **Artikel:** | 622011 |
| **Einsatzgebie**t: | Gardinen |
| **Flächengewicht (g/m²):** **laut Kundenangabe** | 96 |
| **Rohstoffzusammensetzung:** | Polyester 100% |
| **Flächenzusammensetzung:** | Trevira CS 100% |

Der Artikel 622011 wurde unter der Trevira Antragsnr. 210489 Fb. 10 getestet und erhält die Freigabe für die Marke Trevira CS® für den Einsatz im Innenraum.

Der Artikel wurde nach DIN 4102 Teil 1, 6.2 geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Brandklasse DIN 4102-B1.

Der Artikel wurde nach der französischen Norm NF P 92-504 (Propagation de flamme) geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Klasse M1 nach NF P 92-503, 92-505 und 92-507.

Trevira GmbH
(Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.)