Trevira
An Indorama Ventures Company

Freigabe für die Marke Trevira CS®

W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7 - 10
34134 Kassel
Deutschland

Antrags-Nr.:	200863.2
Freigabedatum:	08.06.2021
Gültig bis:	20.01.2026
Artikel:	622021/622022
Einsatzgebiet:	Gardinen
Flächengewicht (g/m²): **laut Kundenangabe**	66
Rohstoffzusammensetzung:	Polyester 100%
Flächenzusammensetzung:	Trevira CS 100%

Der Artikel 622021/622022 wurde unter der Trevira Antragsnr. 200863 getestet und erhält die Freigabe für die Marke Trevira CS® für den Einsatz im Innenraum.
Der Artikel wurde nach DIN 4102 Teil 1, 6.2 geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Brandklasse DIN 4102-B1.

Der Artikel wurde nach der französischen Norm NF P 92-504 (Propagation de flamme) geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Klasse M1 nach NF P 92-503, 92-505 und 92-507.

Der Artikel erfüllt die Anforderungen der Klasse 1 nach EN 13773.

Trevira GmbH
(Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.)