75B0AAC6

Mia

GUT-Certificato

L'articolo in questione è conforme ai criteri di prova del GUT - Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e. V.

Contaminanti

I divieti di utilizzo e i valori limite per le sostanze nocive specificati nei criteri GUT, in particolare SVHC, acceleratori di tintura, coloranti azoici, coloranti allergenici e cancerogeni, metalli pesanti, clorofenoli (ad esempio PCP), sostanze biocide, ftalati e altri plastificanti, ritardanti di fiamma alogenati e Sb203 nonché fibre inorganiche (amianto), sono stati rispettati.

Formaldeide

Il divieto di utilizzo di ausiliari che contengono o rilasciano formaldeide è stato rispettato. Le emissioni di formaldeide sono < 10 µg/m³.

Odore di novità

L'articolo ha superato il test dell'odore con un punteggio di almeno 3. È ammesso un leggero odore nuovo di bassa intensità.

Materiali riciclati

I requisiti relativi al contenuto di sostanze inquinanti e al comportamento delle emissioni si applicano senza restrizioni anche ai prodotti realizzati con materiali riciclati. L'uso di materie prime riciclate (ad esempio fibre di pile) deve essere indicato dal produttore al momento della registrazione dell'articolo.

Unit: [µg/m³]	3 d	28 d
TVOC (C_6-C_{16})	250	100
SVOC (C_{16}-C_{23})	30	30
VOC ($_{no\ LCI}$)	100	50
R-Value	< 1	< 1
HCHO	10	4
Benzene	n.d	
CMR substances	n.d	

Emissioni di COV

I valori limite per le emissioni di COV, determinati secondo il metodo della camera di prova in conformità con EN 16516, sono stati rispettati. Il test è stato effettuato 3 giorni o, se necessario, 28 giorni dopo il posizionamento nella camera. Per valutare le emissioni e calcolare il valore R è stato utilizzato l'attuale elenco LCI dell'UE.

Un lista completa di tutti i valori limite può essere trovato su gut-prodis.eu o gut-ev.de

Aachen, den 13.09.2024

Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.
D-52068 Aachen Schönebergstr. 2
mail@gut-ev.de / +49 241 96843411

GUT-Safety Code

gut-prodis.eu